



**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,**  
**ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Главное управление МЧС России по Ростовской области)  
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 тел. 8-(863)-240-63-08, fax 244-27-85,  
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99  
**отделение надзорной деятельности по Волгодонскому (с) району**  
**Управление надзорной деятельности**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
**47350 ст. Романовская, ул. Строительная, 4, тел. 8 (294) 7-03-00 E-mail: 49gpn\_rnd@mail.ru**  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 43 / 1 / 1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Ст. Романовская  
(место составления акта)

«24» июня 2019 года.  
(дата составления акта)

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ:**  
**РОМАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,**

**Директору Левченко Татьяне Юрьевне.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майоро внутренней службы Цыганковым Михаилом Леонидовичем «15» мая 2019 года № 43,  
(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

« 27 » мая 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1

« 24 » июня 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1

**проведена внеплановая выездная проверка территории, помещений, зданий, сооружений**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**  
**РОМАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

**(здания и территория школы ) адрес местонахождения объекта надзора: 347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Мелиораторов, 8А.**

**Должностные лица, проводившие проверку:**

**начальник отделения надзорной деятельности УНД – главный государственный инспектор Волгодонского (с) района по пожарному надзору майор внутренней службы Цыганков Михаил Леонидович.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**совместно с: директором Левченко Т.Ю.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта	Срок устранения нарушения	Отметка (подп)
---	---	---------------------------	----------------

<i>Добродушие - Зншт.</i>		Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	обязательных требования пожарной безопасности	ь) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Двери, установленные в лестничных клетках оборудовать уплотнениями в притворах. СНиП 21-01-97*, п. 7.17 <i>ДГОМ -</i>	Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.	10.11.2019	
2.	Все помещения учреждения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями (тамбур эвакуационного выхода из столовой, кабинет «доступной среды», «сенсорная комната»).	ч.2, ст.1, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, НПБ 110-03, п. 4; СП 5.13130.2009 прил. А, п. А4 п. 61, Правила противопожарного режима в РФ	10.11.2019	
3.	У всех эвакуационных выходов установить ручные пожарные извещатели (тамбур эвакуационного выхода из столовой, выход из гимнастического зала, выход со смотровой площадке над спортивным залом, выход из спортивного зала).	НПБ88-2001 п.12.41, прил. 13 п. 61, Правила противопожарного режима в РФ <i>6 шт., 6 шт.</i>	10.11.2019	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отделения НД по  
Волгодонскому (с) району УНД ГУ  
МЧС России по Ростовской области  
майор внутренней службы

« 24 » 06 2019 г.



Цыганков М.Л.

С предписанием ознакомлен:

Директор МБОУ: Романовская СОШ  
Левченко Татьяна Юрьевна  
(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного  
должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ: Романовская СОШ  
Левченко Татьяна Юрьевна  
(должность, фамилия, инициалы)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)